



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO

Do imóvel (destinação): Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social.

Endereço: Travessa Tiradentes com Rua Nova, s/n - Centro, Viseu-Pa

Do proprietário:

Nome: Maria Reis Pereira

RG: 4246881

CPF: 198.437.043-04

Fone: (91) 9-8404-2269

Do locador:

Nome: Secretaria Municipal de Administração – Prefeitura Municipal de Viseu-Pa

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Nome: Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura Municipal de Viseu-Pa

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Nome: Secretaria Municipal de Pesca – Prefeitura Municipal de Viseu-Pa

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Nome: Secretaria Municipal Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ: 18.200.226/0001-00

Responsável técnico pela vistoria: Eng.º Carlos Corrêa CREA: 151598341-2

Estado de conservação do imóvel:

Novo	☐	Regular	☐
Excelente	☒	Ruim	☐
Bom	☐	Péssimo	☐

Características do imóvel:

1	Nº de pavimentos	Térreo + 01 pavimento
2	Nº de banheiros	15 (quinze)
3	Nº de compartimentos	36 (trinta e seis)
4	Área total construída	405 m² - Dimensões do terreno (13mx30m)
5	Tipo de estrutura	Mista (alvenaria e concreto)
6	Forro	PVC
7	Tipo de cobertura	Ripamento em madeira, telha de barro
8	Tipo de piso	Cerâmico



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Relação das condições da construção quanto a:

Estrutura: o imóvel possui estrutura mista de alvenaria e concreto. Em bom estado de conservação, sem fissuras, sem rachaduras, sem mofo ou humidade.

Alvenaria: tijolo cerâmico comum de seis furos (9cmx14cmx29cm). Constatou-se no momento da visita bom estado de conservação sem humidade ou mofo.

Esquadrias: portas em alumínio latão, janelas em alumínio e vidro, em bom estado de conservação.

Revestimentos: Piso com revestimento cerâmico esmaltado. Paredes internas revestidas com reboco e pintura, com pequenas fissuras. Forro em PVC. Paredes dos banheiros com revestimento cerâmico até a altura de 3 m. Paredes externas revestidas com reboco e pintura.

Ventilação e Insolação: Apresenta ventilação adequada e boa salubridade.

Instalações elétricas: bom estado.

Instalações hidráulicas e esgoto: bom estado.

Cobertura: Ripamento em madeira (não imunizado), telhamento de barro. Forro do tipo PVC.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco.
2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação Permanente (APP).
3. Não se trata de área pública.
4. Não se trata de área situada em faixas "non aedificandi".
5. Apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene.
6. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão.
7. Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão.

Declaramos ainda estar cientes que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBSERVAÇÕES

A edificação objeto deste laudo de vistoria será destinada a quatro secretarias municipais, sendo elas, Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de Pesca e Secretaria Municipal de Cultura (SECULT). Cada secretaria terá uma área correspondente com providências financeiras equivalentes, baseando-se no valor de aluguel firmado em contrato de R\$ 5.029,00, assim, segue abaixo a demonstração das atribuições físico-financeiras:

- SEMAD: 58,61% - R\$ 2.947,49
- SEMAS: 25,70% - R\$ 1.292,63
- SEC. DE PESCA: 8,18% - R\$ 411,41
- SECULT: 7,51% - R\$ 377,46

Sem mais para o momento, declaramos que o imóvel avaliado neste laudo atende aos requisitos que lhes são solicitados, a fim de atender por completo o interesse das Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social de Viseu-Pa.

VISEU - PA, 30 de julho de 2020.

Carlos A. P. Corrêa

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº008/2019

Carlos A. P. Corrêa
E.O. C. nº
CREA-PA 131.000.012



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO

Do imóvel (destinação): Secretaria Municipal de Administração
Endereço: Travessa Tiradentes com Rua Nova, s/n - Centro, Viseu-Pa

Do proprietário:

Nome: Maria Reis Pereira
RG: 4246881
CPF: 198.437.043-04
Fone: (91) 9-8404-2269

Do locador:

Nome: Secretaria Municipal de Administração – Prefeitura Municipal de Viseu-Pa
CNPJ: 04.873.618/0001-17

Responsável técnico pela vistoria: Eng.º Carlos Corrêa *CREA: 151598341-2*

Estado de conservação do imóvel:

Novo	☐	Regular	☐
Excelente	☒	Ruim	☐
Bom	☐	Péssimo	☐

Características do imóvel:

1	Nº de pavimentos	Térreo + 01 pavimento
2	Nº de banheiros	05 (cinco)
3	Nº de compartimentos	12 (doze) + todo o térreo
4	Área total	210,99 m²
5	Tipo de estrutura	Mista (alvenaria e concreto)
6	Forro	PVC
7	Tipo de cobertura	Ripamento em madeira, telha de barro
8	Tipo de piso	Cerâmico

Relação das condições da construção quanto a:

Estrutura: o imóvel possui estrutura mista de alvenaria e concreto. Em bom estado de conservação, sem fissuras, sem rachaduras, sem mofo ou umidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Alvenaria: tijolo cerâmico comum de seis furos (9cmx14cmx29cm). Constatou-se no momento da visita bom estado de conservação sem umidade ou mofo.

Esquadrias: portas em alumínio latão, janelas em alumínio e vidro, em bom estado de conservação.

Revestimentos: Piso com revestimento cerâmico esmaltado. Paredes internas revestidas com reboco e pintura, com pequenas fissuras. Forro em PVC. Paredes dos banheiros com revestimento cerâmico até a altura de 3 m. Paredes externas revestidas com reboco e pintura.

Ventilação e Insolação: Apresenta ventilação adequada e boa salubridade.

Instalações elétricas: a edificação atende à demanda.

Instalações hidráulicas e esgoto: a edificação atende à demanda.

Cobertura: Ripamento em madeira (não imunizado), telhamento de barro. Forro do tipo PVC.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco.
2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação Permanente (APP).
3. Não se trata de área pública.
4. Não se trata de área situada em faixas "non aedificandi".
5. Apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene.
6. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão.
7. Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão.

Declaramos ainda estar cientes que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



OBSERVAÇÕES

A edificação objeto deste laudo de vistoria será destinada a quatro secretarias municipais, sendo elas, Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de Pesca e Secretaria Municipal de Cultura (SECULT). Cada secretaria terá uma área correspondente com providências financeiras equivalentes, baseando-se no valor de aluguel firmado em contrato de R\$ 5.029,00, assim, segue abaixo a demonstração das atribuições físico-financeiras:

- SEMAD: 58,61% de ocupação do prédio (210,99m²) - R\$ 2.947,49

Sem mais para o momento, declaramos que o imóvel avaliado neste laudo atende aos requisitos que lhes são solicitados, a fim de atender por completo o interesse das Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social de Viseu-Pa.

VISEU - PA, 30 de julho de 2020.

Carlos A. P. Corrêa
E.O. C. VI
CREA-PA 151.388-412


Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº008/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PAVIMENTO TERREO




--- RUA NOVA ---



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PAVIMENTO SUPERIOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO

Do imóvel (destinação): Secretaria Municipal de Assistência Social
Endereço: Travessa Tiradentes com Rua Nova, s/n - Centro, Viseu-Pa

Do proprietário:

Nome: Maria Reis Pereira
RG: 4246881
CPF: 198.437.043-04
Fone: (91) 9-8404-2269

Do locador:

Nome: Secretaria Municipal Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ: 18.200.226/0001-00

Responsável técnico pela vistoria: Eng.º Carlos Corrêa CREA: 151598341-2

Estado de conservação do imóvel:

Novo	☐	Regular	☐
Excelente	☒	Ruim	☐
Bom	☐	Péssimo	☐

Características do imóvel:

1	Nº de pavimentos	Térreo + 01 pavimento
2	Nº de banheiros	05 (cinco)
3	Nº de compartimentos	13 (doze)
4	Área total	92,53 m ²
5	Tipo de estrutura	Mista (alvenaria e concreto)
6	Forro	PVC
7	Tipo de cobertura	Ripamento em madeira, telha de barro
8	Tipo de piso	Cerâmico

Relação das condições da construção quanto a:

Estrutura: o imóvel possui estrutura mista de alvenaria e concreto. Em bom estado de conservação, sem fissuras, sem rachaduras, sem mofo ou umidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Alvenaria: tijolo cerâmico comum de seis furos (9cmx14cmx29cm). Constatou-se no momento da visita bom estado de conservação sem umidade ou mofo.

Esquadrias: portas em alumínio latão, janelas em alumínio e vidro, em bom estado de conservação.

Revestimentos: Piso com revestimento cerâmico esmaltado. Paredes internas revestidas com reboco e pintura, com pequenas fissuras. Forro em PVC. Paredes dos banheiros com revestimento cerâmico até a altura de 3 m. Paredes externas revestidas com reboco e pintura.

Ventilação e Insolação: Apresenta ventilação adequada e boa salubridade.

Instalações elétricas: a edificação atende à demanda.

Instalações hidráulicas e esgoto: a edificação atende à demanda.

Cobertura: Ripamento em madeira (não imunizado), telhamento de barro. Forro do tipo PVC.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco.
2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação Permanente (APP).
3. Não se trata de área pública.
4. Não se trata de área situada em faixas "non aedificandi".
5. Apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene.
6. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão.
7. Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão.

Declaramos ainda estar cientes que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



OBSERVAÇÕES

A edificação objeto deste laudo de vistoria será destinada a quatro secretarias municipais, sendo elas, Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de Pesca e Secretaria Municipal de Cultura (SECULT). Cada secretaria terá uma área correspondente com providencias financeiras equivalentes, baseando-se no valor de aluguel firmado em contrato de R\$ 5.029,00, assim, segue abaixo a demonstração das atribuições físico-financeiras:

- SEMAS: 25,70% de ocupação do prédio (92,53m²) - R\$ 1.292,63

Sem mais para o momento, declaramos que o imóvel avaliado neste laudo atende aos requisitos que lhes são solicitados, a fim de atender por completo o interesse das Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social de Viseu-Pa.

VISEU - PA, 30 de julho de 2020.

Carlos A. P. Corrêa
E. G. C. M.
CREA-PA 151.888-412


Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº008/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PAVIMENTO SUPERIOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO

Do imóvel (destinação): Secretaria Municipal de Pesca

Endereço: Travessa Tiradentes com Rua Nova, s/n - Centro, Viseu-Pa

Do proprietário:

Nome: Maria Reis Pereira

RG: 4246881

CPF: 198.437.043-04

Fone: (91) 9-8404-2269

Do locador:

Nome: Secretaria Municipal de Pesca – Prefeitura Municipal de Viseu-Pa

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Responsável técnico pela vistoria: Eng.º Carlos Corrêa *CREA: 151598341-2*

Estado de conservação do imóvel:

Novo	☐	Regular	☐
Excelente	☒	Ruim	☐
Bom	☐	Péssimo	☐

Características do imóvel:

1	Nº de pavimentos	Térreo + 01 pavimento
2	Nº de banheiros	02 (dois)
3	Nº de compartimentos	04 (quatro)
4	Área total	29,45 m²
5	Tipo de estrutura	Mista (alvenaria e concreto)
6	Forro	PVC
7	Tipo de cobertura	Ripamento em madeira, telha de barro
8	Tipo de piso	Cerâmico

Relação das condições da construção quanto a:

Estrutura: o imóvel possui estrutura mista de alvenaria e concreto. Em bom estado de conservação, sem fissuras, sem rachaduras, sem mofo ou umidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Alvenaria: tijolo cerâmico comum de seis furos (9cmx14cmx29cm). Constatou-se no momento da visita bom estado de conservação sem umidade ou mofo.

Esquadrias: portas em alumínio latão, janelas em alumínio e vidro, em bom estado de conservação.

Revestimentos: Piso com revestimento cerâmico esmaltado. Paredes internas revestidas com reboco e pintura, com pequenas fissuras. Forro em PVC. Paredes dos banheiros com revestimento cerâmico até a altura de 3 m. Paredes externas revestidas com reboco e pintura.

Ventilação e Insolação: Apresenta ventilação adequada e boa salubridade.

Instalações elétricas: a edificação atende à demanda.

Instalações hidráulicas e esgoto: a edificação atende à demanda.

Cobertura: Ripamento em madeira (não imunizado), telhamento de barro. Forro do tipo PVC.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco.
2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação Permanente (APP).
3. Não se trata de área pública.
4. Não se trata de área situada em faixas "non aedificandi".
5. Apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene.
6. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão.
7. Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão.

Declaramos ainda estar cientes que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



OBSERVAÇÕES

A edificação objeto deste laudo de vistoria será destinada a quatro secretarias municipais, sendo elas, Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de Pesca e Secretaria Municipal de Cultura (SECULT). Cada secretaria terá uma área correspondente com providências financeiras equivalentes, baseando-se no valor de aluguel firmado em contrato de R\$ 5.029,00, assim, segue abaixo a demonstração das atribuições físico-financeiras:

- SEC. DE PESCA: 8,18% de ocupação do prédio (29,45m²) - R\$ 411,41

Sem mais para o momento, declaramos que o imóvel avaliado neste laudo atende aos requisitos que lhes são solicitados, a fim de atender por completo o interesse das Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social de Viseu-Pa.

VISEU - PA, 30 de julho de 2020.

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº008/2019


Carlos A. P. Corrêa
E.O. C.M.
CREA-PA 151.988-412



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PAVIMENTO SUPERIOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO

Do imóvel (destinação): Secretaria Municipal de Cultura

Endereço: Travessa Tiradentes com Rua Nova, s/n - Centro, Viseu-Pa

Do proprietário:

Nome: Maria Reis Pereira

RG: 4246881

CPF: 198.437.043-04

Fone: (91) 9-8404-2269

Do locador:

Nome: Secretaria Municipal de Cultura – Prefeitura Municipal de Viseu-Pa

CNPJ: 04.873.618/0001-17

Responsável técnico pela vistoria: Eng.º Carlos Corrêa *CREA: 151598341-2*

Estado de conservação do imóvel:

Novo ☐
Excelente ☒
Bom ☐

Regular ☐
Ruim ☐
Péssimo ☐

Características do imóvel:

1	Nº de pavimentos	Térreo + 01 pavimento
2	Nº de banheiros	02 (dois)
3	Nº de compartimentos	04 (quatro)
4	Área total	27,02 m²
5	Tipo de estrutura	Mista (alvenaria e concreto)
6	Forro	PVC
7	Tipo de cobertura	Ripamento em madeira, telha de barro
8	Tipo de piso	Cerâmico

Relação das condições da construção quanto a:

Estrutura: o imóvel possui estrutura mista de alvenaria e concreto. Em bom estado de conservação, sem fissuras, sem rachaduras, sem mofo ou umidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Alvenaria: tijolo cerâmico comum de seis furos (9cmx14cmx29cm). Constatou-se no momento da visita bom estado de conservação sem umidade ou mofo.

Esquadrias: portas em alumínio latão, janelas em alumínio e vidro, em bom estado de conservação.

Revestimentos: Piso com revestimento cerâmico esmaltado. Paredes internas revestidas com reboco e pintura, com pequenas fissuras. Forro em PVC. Paredes dos banheiros com revestimento cerâmico até a altura de 3 m. Paredes externas revestidas com reboco e pintura.

Ventilação e Insolação: Apresenta ventilação adequada e boa salubridade.

Instalações elétricas: a edificação atende à demanda.

Instalações hidráulicas e esgoto: a edificação atende à demanda.

Cobertura: Ripamento em madeira (não imunizado), telhamento de barro. Forro do tipo PVC.

Declaramos que o imóvel descrito atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco.
2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação Permanente (APP).
3. Não se trata de área pública.
4. Não se trata de área situada em faixas "non aedificandi".
5. Apresenta condições de segurança, habitabilidade e higiene.
6. Não constam ações demolitória ou de nunciação de obra nova referente ao imóvel em questão.
7. Não consta ações demolitórias ou de usucapião referente ao imóvel em questão.

Declaramos ainda estar cientes que o presente laudo não isenta os intervenientes nos trabalhos sem a participação do responsável técnico e das cominações legais impostas pela legislação vigente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



OBSERVAÇÕES

A edificação objeto deste laudo de vistoria será destinada a quatro secretarias municipais, sendo elas, Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de Pesca e Secretaria Municipal de Cultura (SECULT). Cada secretaria terá uma área correspondente com providencias financeiras equivalentes, baseando-se no valor de aluguel firmado em contrato de R\$ 5.029,00, assim, segue abaixo a demonstração das atribuições físico-financeiras:

- SECULT: 7,51% de ocupação do prédio (27,02m²) - R\$ 377,46

Sem mais para o momento, declaramos que o imóvel avaliado neste laudo atende aos requisitos que lhes são solicitados, a fim de atender por completo o interesse das Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social de Viseu-Pa.

VISEU - PA, 30 de julho de 2020.

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário Municipal de Obras
Decreto nº008/2019

Carlos A. P. Corrêa
E.º C. VII
CREA-PA 151.08-41 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretaria Municipal de Administração
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 01 - CORREDOR DE ACESSO



FOTO 02 - SALA LIVRE



FOTO 03 - SALA LIVRE



FOTO 04 - SALA LIVRE



FOTO 05 - SALA LIVRE



FOTO 06 - SALA LIVRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretaria Municipal de Administração
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 07 - SALA LIVRE



FOTO 08 - SALA LIVRE



FOTO 09 - INSTALAÇÕES E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS



FOTO 10 - ESTRUTURA DE ACESSO (ESCALA)



FOTO 11 - SALA DE ACESSO PRINCIPAL



FOTO 12 - ÁREA DE ACESSO - TÉRREO

Carlos A. P. Corrêa
Engº C VII
CREA-PA 151598341-2

e



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretaria Municipal de Administração
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 13 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 14 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 15 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 16 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 17 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 18 - FACHADA

Carlos Corrêa
Carlos A. P. Corrêa
E.º C.º M.
CREA-PA 151598341-2

e



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretaria Municipal de Assistência Social
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 19 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 20 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 21 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 22 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 23 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 24 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL


Carlos Corrêa
Carlos A. P. Corrêa
Engº CIVIL
CREA - PA 151598341-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PAVIMENTO SUPERIOR







PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



CROQUI DA EDIFICAÇÃO






Prefeitura Municipal de Viseu/PA – CNPJ: 04.873.618/0001-17
Avenida Justo Chermont, Centro, Viseu, Pará.
CEP nº68.620-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Layout - Térreo



--- RUA NOVA ---

LEGENDA			
			
SEC. ADMINISTRAÇÃO	SEC. ASSIST. SOCIAL	SEC. PESCA	SEC. CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 01 - CORREDOR DE ACESSO



FOTO 02 - SALA LIVRE



FOTO 03 - SALA LIVRE



FOTO 04 - SALA LIVRE



FOTO 05 - SALA LIVRE



FOTO 06 - SALA LIVRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 13 - SALA DE ACESSO PRINCIPAL



FOTO 14 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 15 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 16 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 17 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 18 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 19 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 20 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 21 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 22 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 23 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 24 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA DE OBRAS



LOCAL:	Travessa Tiradentes esquina com Rua Nova, s/n, Centro, Viseu-Pa
OBJETIVO DA VISITA:	Verificar as condições do imóvel para fins de locação pela Prefeitura Municipal de Viseu-PA
DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:	Secretarias Municipais de Administração, Cultura, Pesca e Assistência Social
AUTOR(A):	Engº Carlos Corrêa - CREA 151598341-2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA



FOTO 25 - ÁREA DE HIGIENE PESSOAL



FOTO 26 - ÁREA DE COZINHA E LIMPEZA



FOTO 27 - ÁREA DE COZINHA E LIMPEZA



FOTO 28 - ÁREA DE SERVIÇO



FOTO 29 - ÁREA DE ACESSO



FOTO 30 - FACHADA